



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Baugruppe nach Artikel 3 (2) der Richtlinie 2014/68/EU (PED)

OGNIOCHRON S.A. erklärt, dass die unten beschriebene Druckgerätebaugruppe mit der Richtlinie über Druckgeräte (PED), der harmonisierten Norm EN3 Teil 8 und den anerkannten Regeln der Technik übereinstimmt.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Baujahr 2022

Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher entsprechend EN 3, als Druckgerätebaugruppe mit einem Druckbehälter und einer druckhaltenden Auslösearmatur mit Löschpulver gefüllt;
Fluid: Stickstoff (N2)

Brandbekämpfung

Typ	GP-1x	GP-2x
Betriebstemperatur	T _{s min} -30°C; T _{s max} +60°C	T _{s min} -30°C; T _{s max} +60°C
Maximaler Betriebsdruck	P _s 14,5 bar	P _s 14,5 bar
Prüfdruck	P _T 25 bar	P _T 27 bar
Volumen	1,05 Liter	2,3 Liter

Druckgerät	Kategorie	Modul	Benannte Stelle	ID-Nr. Benannte Stelle	Zertifikat
Baugruppe	III	H	Benannte Stelle: Bureau Veritas Services SAS Nr 0062, 8 Cours du Triangle, 92800 Puteaux, Frankreich	0062	CE-0062-PED-H-OGN 001-22-POL-rev-A
Behälter	III	H	Benannte Stelle: Bureau Veritas Services SAS Nr 0062, 8 Cours du Triangle, 92800 Puteaux, Frankreich	0062	CE-0062-PED-H-OGN 001-22-POL-rev-A
Auslöse-armatur	Art.3 (3)	ohne	ohne	ohne	ohne

Angewandte harmonisierte Normen

Angewandte national Normen

Name, Vorname des Unterschreibers

Ausstellungsort

Unterschrift

EN 3 Teil 8

PN-EN 3 Teil 6 und 7

Wioleta Suwaj

Andrychów, 04.11.2022

KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI

mgr WIOLETA SUWAJ



Qualitätskontrolle tel. +48 509 922 870, e-mail: w.suwaj@ogniochron.eu
Service der Feuerlöscher tel. +48 600 801 702, e-mail: a.rokowski@ogniochron.eu